



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Merkez Kuzey Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü

Sayı :63840721-622.01- 49275
Konu :SU BASINCI HK.

02/07/2018

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖN.KUR.BAŞ.
Aziz Nesin Caddesi No:1
Karşıyaka/İZMİR

İlgi : 05/06/2018 tarih ve BİLA sayılı yazı

İlgi yazınızda Mavişehir 1. Etap'ta 5 atü olan içmesuyu basıncının 2 attıye indiği ve basıncın yükseltilmesi talep edilmektedir.

Talebinize istinaden Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 20.06.2018 tarihinde bahse konu adreslerde yapılan ölçümde içmesuyu basıncının 5,5 bar (55 mSS) olduğu görülmüş olup bu basınç değeri "İdaremiz içme suyu şebeke projelendirme kriterlerine ve İçme suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uygundur.

Bilgilerinize rica ederim.

E-İmzalı

Tülay YILMAZ

Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı

EK :Basınç ölçüm fotoğrafı

MAVİŞEHİR 1.ETAP TY.MÜDÜRLÜĞÜ

EVRAK KAYIT TARİHİ: 3/7/2018

GELEN EVRAK NO :

GİDEN EVRAK NO :

2018/113

Bu Evrakın 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İmza ile imzalandığı tasdik olunur. 2 Temmuz 2018

Özcan AKSAKAL
V.H.K.İ

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://www.izsu.gov.tr/Pages/documentverification.aspx>

Adres : İnönü Mah. 6732/2 Sok. No:2 Karşıyaka/İzmir
Genel Müdürlük: Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35251 Konak/İzmir
E-Posta : sutesisleri@izsu.gov.tr
Elektronik Ağ : www.izsu.gov.tr

KEP Adresi : izsu@hs02.kep.tr

Tel : (0232) 293 7733

Faks : (0232) 293 7768

